

IGP.271.8.1.2013

Zapytanie do SIWZ
na „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pakosław, Seredzice, Jasieniec Ilżecki
Górny, Błaziny Dolne, Prędocin, Małomierzyce, Starosiedlice, Walentynów”.

Zapytania do Zamawiającego:

1. Z jakiego rodzaju drewna Zamawiający przewiduje wykonanie urządzeń zabawowych ?
Czy ma to być drewno toczne (palisada), czy drewno klejone?
Prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania, ponieważ rodzaj zastosowane drewna ma duży wpływ na ostateczną cenę urządzeń zabawowych.
2. Na przedstawionych przez Państwa projektach placów zabaw jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa przy ławkach z oparciem oraz przy piaskownicach.
Czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni piaszczystej przy wyżej wymienionych urządzeniach?
3. Proszę o odpowiedź na zapytanie: czy pozycja kosztorysowa nr 10 dotycząca montażu piaskownicy zawiera również wypełnienie jej piaskiem posiadającym atest PZH ?
4. Z jakiego dokładnie rodzaju drewna konstrukcyjnego mają być wykonane urządzenia zabawowe. Z drewna rdzeniowego, drewna bezrdzeniowego czy też drewna klejonego i czy o przekroju okrągłym czy kwadratowym?
5. Z czego mają zostać wykonane daszki i burty zabezpieczające w zestawie zabawowym wielofunkcyjnym drewnianym, oraz z czego mają zostać wykonane korpusy bujaka, czy ma to być sklejka wodoodporna czy płyta HDPE?
6. Proszę o określenie typu kosza na śmieci, tablicy informacyjno- regulaminowej i ławki, czy mają być wykonane z konstrukcji metalowej czy też drewnianej?

Odpowiedź na zapytanie do Zamawiającego:

- Ad.1.** Zamawiający wymaga, aby drewniane urządzenia placu zabaw były wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo, zabezpieczonego preparatem do drewna z lakierem. Zakończenia elementów drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego.
- Ad.2.** Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia placu zabaw, a także nawierzchnia stref bezpieczeństwa wokół wszelkich urządzeń była wykonana jako piaskowa ułożona na geowłókninie.
Odpowiadając na złożone zapytanie informujemy, że w skład tych urządzeń wchodzi również piaskownice i ławki z oparciem.
- Ad.3** W pozycji kosztorysowej nr 10 dotyczącej montażu piaskownicy należy również ująć wypełnienie piaskownicy piaskiem zgodnie z opisem zawartym w projekcie

technicznym „Specyfika piasku stosowanego do piaskownic”. Piasek do piaskownic to skała okruczowa o wielkości ziaren 0, - 2,5 mm której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta, przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic.

- Ad. 4** Zamawiający wymaga, aby drewniane urządzenia placu zabaw były wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym, zabezpieczonego preparatem do drewna z lakierem. Zakończenia elementów drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego.
- Ad.5.** Daszki i osłony (burty zabezpieczające) w zestawie zabawowym wielofunkcyjnym drewnianym należy wykonać z kolorowego tworzywa HDPE. Korpusy bujaków powinny być również wykonane z płyty HDPE.
- Ad.6.** Dodatkowe elementy wyposażenia placów zabaw powinny być wykonane z:
- tablica informacyjno-regulaminowa*** – konstrukcja drewniana;
 - kosz na śmieci*** – konstrukcja metalowa lub z prefabrykatów betonowych, elementy wykończeniowe (obudowa kosza) jako drewniane;
 - ławki z oparciem*** – konstrukcja metalowa lub z prefabrykatów betonowych, siedziska i oparcia jako drewniane;

Urządzenia powinny spełniać wymagania obowiązujących norm.

Burmistrz Iłży
Andrzej Moskwa