





UKŁAD TN-S



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------|---------|
| NR | pomieszczenia | pow. m ² | podłoga |
| 1 | korytarz | 7,2 | gres |
| 2 | świetlica | 84,4 | gres |
| 3 | pom. gospod. | 26,0 | gres |
| 4 | pom.gospod. | 8,1 | gres |
| 5 | garaż | 34,4 | pos. |
| 6 | pom.prządk. | 2,7 | gres |
| 7 | wc - "M" | 2,8 | gres |
| 8 | wc NP+K | 4,1 | gres |
| RAZEM | | 169,7 m ² | |

 ZAMUROWANIA
 MURY ISTNIEJĄCE
 MURY PROJEKTOWANE

| |
|-----------------------------------|
| YDY 3x1,5mm obwód oświetleniowy 1 |
| YDY 3x1,5mm obwód oświetleniowy 2 |
| YDY 3x2,5mm obwód gniazd 1 |
| YDY 3x2,5mm obwód gniazd 2 |
| YDY 5x4,0mm obwód siłowy nr 1 |
| YDY 5x4,0mm obwód syreny |

rzut parteru

| | | |
|--|---|--------------------|
| Obiekt: | REMONT BUDYNKU ŚWIETLICO-STRĄŻNICY KAJETANÓW gm. IŁŻA | NR RYS. 1 |
| temat: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Skala 1:100 |
| Inwestor: | Gmina Iłża | P.B. |
| Projektant | imię i nazwisko - nr upr. podpis | ELEKTRYKA |
| TADEUSZ BŁASZCZUK GP-II-7342/115/94 | | DATA 06.2014r |