

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH** (art. 2 z 2)  
pod inwestycję liniową  
Aktualna w granicach lokalizacji:  
7.149.23.01.1.2, 7.149.23.01.1.4 - skala 1:500  
Iłża, ul. Przy Murach, ul. Ratuszowa, ul. Tylna,  
ul. Partyzantów, ul. Mostowa, ul. Na Probostwo  
woj. mazowieckie, pow. radomski  
jed. ewid. 142503\_4 - Iłża,  
obrob. 0001 - Iłża, ark. 17,  
dz. nr 280/2, 444, 475, 532, 550, 559, 908/1, 1153, 1154  
Id zgf. : GKN.6642.1.150.2016  
ukł. wsp. 2000/21-PL, ukł. odn. PL-KRON86-NH

**Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji i nie zostały odnalezione w terenie w czasie procedur geodezyjnych związanych z aktualizacją istniejącej treści mapy.**

Radom, dn. 17.02.2016 r.



"świadczą się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RADOMSKI
identyfikator ewidencji materiału zasobu - operat techniczny	P1425.2016.952
data wzięcia operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	17 MAR. 2016
imię, nazwisko i podpis osoby świadczącej organ	



**Skar Centrum Sp. z o.o.**  
25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

Imię / Nazwisko	Nr. upr.	Podpis	Data	Opis	Stwierdzenie
inż. Feliks Rejdzyski	99/KI/74		11. 2016	"PBW przebudowy odświetlenia ulicznego w ul. Przy Murach, Ratuszowej, Tylniej, Partyzantów, Na probostwo, Pl. 11-Listopada w Iłży."	-
Opisane	Skalik		11. 2016		
Sprawy	inż. Jan Grudniński	KI.274/94	11. 2016	Projekt tras linii kablowej oświetlenia ulicznego, słupów oraz szafy oświetleniowej	Nr. gae. E01/2
Stan: Projekt Wykonawczy / Branża: Elektryczna					

**OZNACZENIA:**

- istniejący oświetlenie ulicznego
- eo- kabel oświetlenia ulicznego
- 1-20; 23-28 słupy SM-3W/E z wysięgnikiem WTM20/1, 21-22; 29-32 słupy SM-3W/E z wysięgnikiem WTM20/2; oparowy OW LED 60 w z kłosem przezroczystym Szyszka szafa oświetleniowa
- wymiana słupa energetycznego (ujęta w proj. dla PGE)
- oświetlenie bez zmian
- słup energetyczny bez zmian
- rura ochronowa

