

OZNACZENIA

- ST — Istn. stacja trafo typu MSTw 20/630 bez zmian
- Ist. napow. linia niskiego napięcia 4x AL 35 mm² bez zmian
- Ist. słupy linii niskiego nap. z zerdzi typu ZN bez zmian
- Ist. kabel NN typu YAKY 4 x 120 mm² bez zmian
- Istniej. oprawy oświetl. z wysięgnikami bez zmian
- P — Istniej. oprawa oświetl. z wysięg.do ponown. mont.
- Ist. napowiet. linia nisk. nap. 4 x Al 35 mm² do demontażu
- AL; AS — Ist. przyłącze 1-fazowe typu gołe 2xAL 16 mm i ASXSn 2x16 mm² do demontażu
- AL; AS — Ist. przyłącze 3-fazowe typu gołe 4xAL 16 mm i ASXSn 4x16 mm² do demontażu
- Ist. słupy linii niskiego nap. z zerdzi typu ZN do demont.
- Ist. kabel NN typu YAKY 4 x 120 mm² do demont.
- Istniej. oprawy oświetl. z wysięgnikami do demont.
- SD; WS — Ist. stajaki dachowe SD lub wsporniki ścienne WS do demont.
- Istn. uziem. linii oświetl. ulicz i nisk. nap. + ochronniki do dem.

1 — Istn. stacja trafo Iłża Iłżanka typu MSTw 20/630; 15/0,4 kV; 400kVA

- ZPL3 — Ist. 3-faz. złącze licznikowe ZPL3 do demont.
- ZK-3 — Ist. złącza kablowe typu ZK do demont. lub przebudowy
- ZB — Ist. zabezpieczenie przedlicznik. do demont.
- MPD — Ist. mufa przelotowa do demont.
- ZP-5TL — Ist. złącza pomiarowe bez zmian

Skar Centrum Sp. z.o.o.
25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	inż. Feliks Relidzyński	99/KI/74		11. 2016
Opracował	inż. Dawid Skalik	-		11. 2016
Sprawdził	inż Jan Grudniewski	KI.274/94		11. 2016

Stadium: Projekt Wykonawczy — Branża: Elektryczna

Obiekt: "PBW przebudowy linii nn ze stacji transformatorowej IŁŻA IŁŻANKA w Iłży - RE Radom"

Przedmiot rysunku: Inwenteryzacja

Skala: 1 : 500

Nr rys.: E04