

LEGENDA:

- 16 x 2,0 — Przewody zimnej wody PE-RT/Al/PE-RT
- 16 x 2,0 — Przewody ciepłej wody użytkowej PE-RT/Al/PE-RT
- stal DN 25 — Przewody z. w. u., instalacji hydrantowej - stal ocynk
- HP25 — Hydrant HP 25
- PH1 — Istniejący pion instalacji hydrantowej

UWAGA:

1.W pomieszczeniach sanitariatów w przedszkolu należy zamontować zawory termostatyczne mieszające.



ZM - zawór termostatyczny mieszający

ZM -Zbiorowy mieszacz termostatyczny 3/4", zawory zwrotne na wejściach termostatu-np.PRESTO SFR II

Nazwa projektu: **Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Żłobek w Iłży.**		
Adres obiektu: Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Iłża **działka nr ewid.** 5002/49, 4565/2		
Inwestor: Gmina Iłża, ul.Rynek 11 , 27-100 Iłża		
Nazwa rysunku: Instalacja wody- rzut parteru		
Data: 06.2018	Skala: 1:100	Nr rysunku: SAN-001
Projektant: mgr inż. Andrzej Korycliński, Upr. bud. nr SWK/0124/PWBS/15		PDA 06.2018
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Kochel, Upr. bud. nr SWK/0123/PWOS/07		PDA 06.2018
Opracowujący		PDA