
RZUT CZĘŚCI PARTERU
LEGENDA:
- kanał nawiewny - układ N1
- kanał wywiewny - układ W1
- kanał nawiewny - układ N2
- kanał wywiewny - układ W2
- kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej
N=135m³/h W=135m³/h 4 wymiany
N=530m³/h W=530m³/h 30 dzieci i 4 os. dorosłe
N=100m³/h W=100m³/h 4 wymiany
N=140m³/h W=140m³/h 8 wymian
N=infiltracja W=50m³/h
N=infiltracja W=35m³/h 4 wymiany
N=infiltracja W=30m³/h 4 wymiany
N=265m³/h W=265m³/h 5 wymian
N=65m³/h W=65m³/h 2 wymiany
Centrala NW1:
- wydatek powietrza nawiew/wywiew 530 m³/h
- masa 179 kg
- nagrzewnica elektryczna 3,0 kW ,
- pobór mocy elektrycznej 0,17+0,17 kW
KURTYNA POWIETRZNA Z PILOTEM:
- nagrzewnica elektryczna
moc cieplna 3, 6, 9 kW
napięcia 400 V
wydatek powietrza 2800 m³/h
- parametry wentylatora
moc silnika 0,130 kW
Centrala N2:
- wydatek powietrza 820 m³/h
- masa 58 kg
- nagrzewnica elektryczna 12,0 kW,
- pobór mocy elektrycznej 0,11 kW
Ściana wewnętrzna projektowana-system ścilany działowej na poj. konstr.
Ściana wewnętrzna projektowana do zamurowania
Ściana zewnętrzna
zakres opracowania
zamurowania
ściany projektowane
ściany istniejące
UWAGA:
UWAGA: * okno oznaczone gwiazdką do pozostawienia
Nazwa projektu
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku Przedszkola Gminnego na Gminy Żłobek w Iłży.
Adres obiektu
Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Iłża działka nr ewid. 5002/49, 4565/2
Inwestor
Gmina Iłża, ul.Rynek 11 , 27-100 Iłża
Nazwa rysunku
Instalacja wentylacji mechanicznej- rzut parteru
Data 06.2018
Skala 1:100
Nr rysunku SAN-003
Projektant mgr inż. Andrzej Korycinski Upr. bud. nr SWK/0124/PWBS/15 06.2018
Sprawdzający mgr inż. Marcin Kochel Upr. bud. nr SWK/0123/POOS/07 06.2018
Opracowujący