istniejąca barierka do przeróbki w celu wykonania zmiany mocowania z boku do ściany

Parametry barierki: min. wys. balustrady 1,1m, max przestwil pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m

SCHODY TARASU wg projektu branżowego

TARAS
74,18m² Płytki grubowarstwowe

istniejące schody do rozbiórki

Sz2

wykonać nową barierkę na wzór istniejącej mocowaną z boku do ściany stal fi20

Parametry barierki: min. wys. balustrady 1,1m, max przestwil pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m

pas z materiału niepalnego szer. min2m wełna mineralna gr.15cm do wys.kondygnacji ok.3,3m

Sz1

D1

D2

hp=82cm

ZMYWALNIA

Swn1

ściana REI-120

1.4 SALA ZAJĘĆ
96,64m² Panele podłogowe
2,60m Sufit podwieszony

KLATKA SCHODOWA I+HALL

1.5 PRZEDSIONEK UZOL
2,13m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.3 SZATNIA DZIECI
12,70m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

Sz1

Swn1

D2

D1

1.10 POMIESZCZENIE CATERING-u RECYKLINGOWANIE TERMOPOJEMNIKÓW
3,35m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

ściana REI-120

drzwi EI-60 dymoszczelne

1.11 POM.ROZDZIAŁU POSIŁKÓW
9,54m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.12 ZMYWALNIA NACZYŃ
6,69m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

Swn2

1.6 WC PERSONEL
2,06m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.1 HALL/KOMUNIKACJA
9,55m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

istniejące schody do rozbiórki

wejście żłobek

SCHODY GŁÓWNE+PODJAZD wg projektu branżowego

1.2 WÓZKOWNIA
12,08m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.9 KOMUNIKACJA
15,52m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

ściana REI-120

1.24 SZATNIA PRZEDSZKOLA
21,38m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.8 POM.PORZĄDKOWE
2,74m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

1.7 WC/NATRYSK DZIECI
20,26m² Terakota
2,60m Sufit podwieszony

KOMUNIKACJA

WIATROŁAP

wejście przedszkole

pas z materiału niepalnego szer. min2m wełna mineralna gr.15cm do wys.kondygnacji ok.3,3m

Sz2

Sz1

Sz1

Ściana zewnętrzna

gładź gipsowa – do wykonania
tynk cementowo–wapienny–istniejący
mur z gazobetonu (grubość zmienna)–istniejący
styropian gr.15 cm–istniejący
tynk cienkowarstwowy na warstwie zbrojącej–istniejący

Sz2

Ściana zewnętrzna

gładź gipsowa – do wykonania
tynk cementowo–wapienny–istniejący
mur z gazobetonu (grubość zmienna)–istniejący
płyty z wełny mineralnej gr.15 cm–do wykonania
tynk cienkowarstwowy na warstwie zbrojącej–do wykonania

Swn1

Ściana wewnętrzna projektowana-system ściany działowej na poj. konstr. z płytą g-k stosownie do rodzaju pom.suche, mokre, wilgotne

poszycie: płyta gipsowo–kartonowa gr. 2x12,5mm o izol.akust. RA1=57dB
konstr.rusztu C50+materiał izol. pod wzgl. odp.ogniowej (gęstość 50kg/m3) gr. 50mm
poszycie:płyta gipsowo–kartonowa gr. 2x12,5mm o izol.akust. RA1=57dB

UWAGA: dla ściany o kl.odp.ogniowej REI120 stosować płytę g-k typu Ogień

Swn2

Ściana wewnętrzna projektowana do zamurowania

gładź gipsowa
tynk cementowo–wapienny gr.2,0cm
cegła ceramiczna pełna kl.20 na zaprawie cementowej klasy M15 gr.12,5 cm
tynk cementowo–wapienny gr.2,0cm
gładź gipsowa

UWAGA:
1. Na wszystkich ścianach otynkowanych w każdym z pomieszczeń wykonać gładź gipsową.
2. W miejscu wbudowywanych nowych okien i drzwi w ścianach zewnętrznych wykonać nowe obróbki styropianem oraz tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie zbrojącej.
3. Wykonać zaokrąglenia istniejących parapetów w pomieszczeniach przebywania dzieci.
4. W szatni przedszkola wykonać otwory w istniejących parapetach, aby nie ograniczać ciepła z grzejników po ustawieniu wyposażenia szatni.
5. W pomieszczeniach przebywania dzieci na grzejnikach stosować osłony wymienione w projekcie branżowym c.o.
6. Wentylacja pomieszczeń zgodnie z projektem branżowym wentylacja.
7. Okna oznaczone gwiazdką do pozostawienia.
8. Po przebudowie istniejących barierek tarasu oraz wykonaniu nowych malować je farbą olejną.
9. W miejscu przebiegu kanałów wentylacji mechanicznej przez istniejące ściany stosować właściwe narzędzia odpowiednio dobrane do materiału z którego ją wykonano, tak aby nie ostabić konstrukcji budynku a także połączen płyt prefabrykowanych.
10. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wymiary w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności obiektów projektowanych z pomiarami należy niezwłocznie powiadomic jednostkę projektową w celu zaprojektowania rozwiazan zamiennych. Brak powiadomienia jednostki projektowej lub niedokonanie weryfikacji pomiarowej nie upoważnia do dochodzenia roszczen wobec jednostki projektowej.
11. Elewacje z cokołami w obszarze projektowanego żłobka odmalować w kolorystyce zatwierdzonej przez Inwestora. W przypadku pojawienia się zarysowań, spękań, elewacje naprawić.

zakres opracowania
ściany do wyburzenia/rozbiórki.
zamurowania
ściany projektowane
ściany istniejące

Nazwa projektu
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Żłobek w Iłży.

Adres obiektu
Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Iłża **działka nr ewid.** 5002/49, 4565/2

Inwestor
Gmina Iłża, ul.Rynek 11 , 27-100 Iłża

Nazwa rysunku
RZUT PARTERU

Data	Skala	Nr rysunku
06.2018	1:50	A-01

Projektant	mgr inż.arch. Marion Siemboł Upr. bud. nr 346–Km/73	DATA PODPIS	06.2018
Sprawdzający	mgr inż.arch. Maria Faryś–Dąworska Upr. bud. nr MA/0008/09	DATA PODPIS	06.2018