



OZNACZENIA

- A1 - Oprawa świetłówkowa NEPTUN 2x36W IP65 - AGA LIGHT
B1 - Oprawa świetłówkowa AGAT/RUBIN 4x18W PPAR - AGA LIGHT
B2 - Oprawa świetłówkowa AGAT/RUBIN 4x18W PRM - AGA LIGHT
C1 - Oprawa świetłówkowa AMETYST 2x24W IP65 - AGA LIGHT
D1 - Oprawa świetłówkowa LOIRE 2x9W - THORN
E1 - Oprawa ośw. ewakuac. 3h. jednostr. CRUISER PT - AGA LIGHT
F1 - Oprawa metalohalogenkowa 70W OLYMPIA1 - AGA LIGHT
aw - oprawa z modułem ośw. awaryjnego
cw - podgrzewacz wody
W - wentylatory łazienkowe

UWAGI

1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające
3. Potwierdzić układ pracy sieci n.n..

OBIEKT TEMAT	Remont budynku świetlicy-strażnicy na działce nr 3480 w Pakosławiu		
ADRES	Pakosław gm. Iłża	Stadium P.B.	
TREŚĆ OPRAC.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektował	Robert Nowak GP-III-7342/184/94 MAZ/IE/6231/02		Data 05.2010
Sprawdził			Skala 1:100 rys. 1