


LOKAL nr 3

- 3.1 - wiatrolap
- 3.2 - kuchnia
- 3.3 - pokoj
- 3.4 - łazienka + WC



Instalacje wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 pod tynkiem.

System ochrony  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
LEGENDA I OZNACZENIA

- proj gn wtykowe potynkowe 2T+PE IP 44 16A, 250V
- GSU główny pkt pol wyrównawczych
- MPPW miejscowy pkt pol wyrównawczych
- proj gn wtykowe potynkowe 2T+PE IP 20 16A, 250V

INWESTOR	Gmina Iłża 27 100 Iłża ul Rynek 11		Nr rys 7
TEMAT ADRES	PB- remont budynku socjalnego --lokal nr 3 Iłża ul Przy Murach dz nr 530		
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Gniazda wtykowe		SKALA: 1:50
PROJEKTANT instalacji elektrycznej	PODPIS		DATA
mgr inż. Jan Domagała 59/81			10.2016