PRZEKROJE FUNDAMENTÓW 1:25

Ł1





SZCZEGÓŁ WYPROWADZENIA Z ŁAW FUNDAMENTOWYCH STARTERÓW TRZPIENI ŻELBETOWYCH





STOPA Sf-1a szt. 1



STOPA Sf-1b szt. 1







WYKAZ STALI: FUNDAMENTY

Nr pręta	Średnica pręta	Długość 1szt.[cm]	Ilość szt.	A-0 ⌀6	A-0 ⌀8	A-IIIN [m] ⌀12
1	12	dl. calk.	230,00			230,00
2	6	120	190	228,00		
3	12	115	66			75,90
4	12	140	26			36,40
5	12	250	16			40,00
6	8	240	26		62,40	
7	8	350	16		56,00	
8	12	140	16			22,40
Długość razem			[mb]	228,00	118,40	404,70
Ciężar 1mb			[kg]	0,222	0,395	0,888
Ciężar profilu			[kg]	50,62	46,77	359,37
Ciężar razem			[kg]		**456,76**	

UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi oraz branżowymi.
- Poziom posadowienia fundamentów przyjąć na głębokości min. 1,0m poniżej poziomu terenu.
- Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych.
- Ze względu na sąsiedztwo istniejących fundamentów należy liczyć się z nieoczekiwanymi elementami mogącymi kolidować z projektowanymi fundamentami.
- Roboty ziemne przy istniejących fundamentach winny być prowadzone bardzo ostrożnie i zgodnie ze sztuką budowlaną, nie dopuszczając do degradacji istniejących elementów w sposób niezagrażający stanowi budynku oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Poziom posadowienia projektowanych fundamentów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów nie może być niższy od istniejącego. Nie dopuszcza się podkopywania istniejących fundamentów, wszelkie kolizje należy rozpatrywać indywidualnie. Przy prowadzeniu robót ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m wykopu fundamentowego należy wykonać ręcznie i natychmiast betonować.
- Pręty podłużne ław łączyć na długości i w narożach na zakład min. 45d
- Fundamenty należy sadowić na gruncie rodzimym nośnym. W przypadku lokalizacji fundamentów na terenie nasypowym, nasyp niekontrolowany lub rozluźniony winien być wybrany, również w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych w bezpośrednim podłożu, należy te grunty wybrać a ich miejsce uzupełnić piaskiem warstwami gr. 20 cm i zagęszczonym do Is=0,98 lub wypełniona chudym betonem B7,5.
-Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy izolować izolacjami przeciwwilgociowymi typu lekkiego na bazie rozpuszczalników wodnych
-W ścianach fundamentowych należy pozostawic niezbędne otwory na przejścia instalacyjne sprawdzić według rysunków branżowych
- Instalację odgromową wykonać wg. opracowań branży elektrycznej.
- Z ław i stóp fundamentowych wypuścić startery pod słupy i trzpienie żelbetowe.
- W przypadku nieoczekiwanych niezgodności z projektowanymi założeniami należy skonsultować się z Projektantem.
Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.

BETON C20/25 [B25]
STAL ØA-0 /St0S/
STAL #A-IIIN [RB500W]

JA-GRA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Jacek Ziomek
ul. Mleczna 13E, 26–600 Radom
048 333–08–67

INWESTYCJA	ROZBUDOWA ŚWIETLICO–STRAŻNICY O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z TYM OBIEKTEM W MAŁOMIERZYCACH dz. nr ew. 103, 104 (cz. działek)	
INWESTOR	GMINA IŁŻA ul.RYNEK 11, 27–100 IŁŻA	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:25
RYSUNEK	PRZEKROJE FUNDAMENTÓW	
BRANŻA	KONSTRUKCJE	DATA: 10–2015
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Dębiec MAZ/0361/POOK/06	
SPRAWDZIŁ		RYS. NR 02/KW